



توضیحات:

1. کلندهای ورودی و خروجی از سایز 29 استفاده شود.
2. ترمینال ها از سایز 35 یا کیفیت مورد تایید کمسیون فنی استفاده شود. به تعداد 4 عدد؛ سه عدد فاز و 1 عدد نول.
3. کنتور باید از نوع 3 فاز مستقیم، هوشمند AMI انتخاب شود.
4. تابلو استفاده شده از نوع کامپوزیت می باشد. (سایز 3 به ابعاد طول «عرض» عمق «350*450*200 میلی متر) و به دو صورت: 1. روی استراکچر مخصوص تابلو 2. روی سکوی ترانسفورماتور) نصب می شود.
5. نحوه ی نصب تابلو در دو حالت فوق الذکر در شیت 2 توضیح داده شده است.
6. یک عدد قفل زیمسنسی زیانه دار (یا قابلیت نصب قفل کتابی یا استوانه ای) روی درب نصب شود.
7. درب تابلو توسط دو عدد اهرم ثابت مورد تایید کمسیون فنی به سمت بالا باز می شود.
8. اندازه ها به میلیمتر می باشد.
9. صفحه ی مؤنناژ کنتور و کلید داخل تابلو از نوع قاپیر گلاس غیر قابل اشتعال یا فیبر استخوانی 6 میلی متر می باشد.

عنوان شیت: نقشه و مشخصات فنی		
شماره شیت: 1	تعداد شیت: 2	
تاریخ ویرایش: 08/09/04	شماره ویرایش: 1	تابلو اندازه گیری سه فاز هوایی
تاییدکننده: اسکافی	تاییدکننده:	تهیه کننده: رسول پور