



نوشته‌ها :

نیشی سایز هشت استاندارد استفاده شود.
 سوراخها باید در وسط لبه نیشها باشد.
 کلیه اندازه ها به میلیمتر می باشد.

<p>توان ثبت : نواحی مختلف</p>		<p>گراس آرم ۲۰۰ سانتیمتری</p>	<p>مرکز ملی اندازه گیری و استاندارد ایران - خرمین - رجایی</p>
<p>تعداد ثبت : ۱</p>	<p>شماره ثبت : ۱</p>		
<p>نقشه و تراش : ۱</p>	<p>نقشه و تراش : ۱ - ۷ - ۸ / ۲۲</p>	<p>مهندس اسکافی</p>	<p>مهندس حسن پوری</p>

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)



مردم الامارات (مشخصات فنی اجباری) کلامای شبکه توزیع»

نوع کالا: کراس آرم فلزی ۲۰۰ سانتیمتری		تاریخ آخرین ویرایش: ۰۱/۰۸/۱۳۰۳	
استاندارد مورد استفاده:			
ردیف	شرح مشخصات	واحد	مقدار مجاز
۱	جنس کراس آرم		فلزاد STTV
۲	مقطع نبشی	mm	۸۰۰×۸۰۰×۸
۳	ضخامت نبشی در یک سوم از لبه	mm	۸
۴	کیلیت سوراخ کاری و برش ها	-	-
۵	طول کراس آرم	Cm	۱۹۹.۵-۲۰۱
۶	ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	میکرون	۸۰ - ۱۲۰
۷	وزن کراس آرم	Kg	۱۸.۶-۲۰.۲
۸	علامت اختصاری		
۹	نحوه بسته بندی		
			در وجه بیرونی لبه نبشی، بین دو سوراخ ۱۲ و ۱۸ میلیمتری حک شود
			در بسته حداکثر ۱۰۰ تایی و تسیمه کشی با تسیمه عدل بندی فلزی بر روی پالت

کمیته تدوین مشخصات فنی تجهیزات جدید

دفتر فنی - مهندسی

دفتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات شبکه

کارشناس مسئول استانداردها

امضاء

تاریخ

امضاء

تاریخ

امضاء

تاریخ