


توضیحات :

نشی سایز هشت استاندارد استفاده شود.
سوراخها باید در وسط لبه نشیها باشد.
کلیه اندازه ها به میلیمتر می باشد.

شماره ثبت : ۱		کراس آرم ۲۴۰ سانتیمتری	 انستیتو ملی تحقیقات ساختمان و سازه ها
تاریخ ویرایش : ۱۳۸۷/۰۸/۰۷			
تعداد ثبت : ۱	شماره ویرایش : ۱		
			

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
(سهامی خاص)



مطرح الزامات (مشخصات فنی اجباری) کالاهای شبکه توزیع

نوع کالا: کراس آرم فلزی ۲۴۰ سانتیمتری			
کد کالا:		تاریخ آخرین ویرایش: ۰۱/۰۸/۱۳۹۳	
استاندارد مورد استفاده:			
ردیف	شرح مشخصات	واحد	مقدار مجاز
۱	جنس کراس آرم		فلزات ST37
۲	مقطع نبشی	mm	۸۰-۸۵-۹۰
۳	ضخامت نبشی در یک سوم از لبه	mm	۸
۴	کیفیت سوراخ کاری و برش ها	-	-
۵	طول کراس آرم	Cm	۲۳۹.۵-۲۴۱
۶	ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	میکرون	۸۰ - ۱۲۰
۷	وزن کراس آرم	Kg	۲۲.۳-۲۴.۳
۸	علامت اختصاری		
۹	نحوه بسته بندی		
توضیحات			
نبشی استاندارد			
سوراخکاری بوسیله پانچ انجام شده و برش نبشی به صورتی انجام گردد که کاملاً قائم و بدون پلیسه باشد			
در وجه بیرونی لبه نبشی ، بین دو سوراخ ۱۲ و ۱۸ میلیمتری حک شود			
در بسته حداکثر ۱۰۰ تایی و نسجه کشی با تسمه عدل بندی فلزی بر روی پالت			

کمیته تدوین مشخصات فنی تجهیزات جدید

دکتر فنی - مهندسی

دکتر کنترل کیفی کالا و تجهیزات شبکه

کارشناس مسئول استانداردها

تاریخ / / امضاء

تاریخ / / امضاء

تاریخ / / امضاء